

Gas, das in das Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH eingespeist wird, muss eine bestimmte Gasbeschaffenheit aufweisen.

Die eichrechtlichen Bestimmungen sowie die Einhaltung des DVGW-Regelwerkes – speziell G260 und G685 – müssen eingehalten werden.

## Gasbeschaffenheits-Werte (monatlich)

Monat	Hon [kWh/m <sup>3</sup> ]	Rhon [kg/m <sup>3</sup> ]	CO <sub>2</sub> [mol%]
Dezember 24	11,504	0,796	1,348
November 24	11,489	0,798	1,408
Oktober 24	11,468	0,794	1,252
September 24	11,461	0,793	1,154
August 24	11,409	0,791	1,443
Juli 24	11,431	0,791	1,363
Juni 24	11,447	0,793	1,367
Mai 24	11,468	0,793	1,318
April 24	11,472	0,793	1,299
März 24	11,513	0,796	1,359
Februar 24	11,512	0,796	1,382
Januar 24	11,540	0,796	1,380
Dezember 23	11,508	0,794	1,348
November 23	11,528	0,796	1,243
Oktober 23	11,538	0,791	1,219
September 23	11,557	0,803	1,461
August 23	11,516	0,797	1,369
Juli 23	11,576	0,801	1,372
Juni 23	11,517	0,797	1,250
Mai 23	11,476	0,793	1,235
April 23	11,518	0,797	1,290
März 23	11,497	0,795	1,254
Februar 23	11,513	0,796	1,252
Januar 23	11,486	0,795	1,227
Dezember 22	11,545	0,800	1,418
November 22	11,560	0,802	1,446
Oktober 22	11,594	0,805	1,476
September 22	11,529	0,799	1,337
August 22	11,514	0,797	1,309