

Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2024

Jahreshöchstlast	kW	12.496
Netzverluste	kW	933

Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	4.967
Netzverlust	kW	371
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	10.795
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	41.503.539
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	14.872.053
NS	kWh	6.764.109
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	4.621.922
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	24,90

Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2024

Netzverluste		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	819.782
MS/NS	kWh/a	1.354.351
NS	kWh/a	2.447.789

Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2024

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km			59,9		428,0
davon Kabel	km			59,6		392,9
davon Freileitung	km			0,3		5,7
Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	KVA				90,7	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			27.128.470	0	34.611.727
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			28	0	14165
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					17.009
versorgte Fläche	km²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km²			52,0		

Stand 24.03.2025 (CM)