

Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2020

Jahreshöchstlast	kW	13.073
Netzverluste	kW	942

Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	5.213
Netzverlust	kW	375
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	11.260
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	48.730.786
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	23.025.135
NS	kWh	2.693.182
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	5.106.276
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	5,10

Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2020

Netzverluste		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	944.661
MS/NS	kWh/a	1.506.352
NS	kWh/a	2.655.264

Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2020

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km			62,6		381,1
davon Kabel	km			61,1		371,8
davon Freileitung	km			1,5		9,3
Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	KVA				63,4	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			41.180.088	0	33.262.460
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			27	0	14403
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					16.910
versorgte Fläche	km²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km²			52,0		

Stand 22.03.2021 (CM)