

Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2021

Jahreshöchstlast	kW	12.921
Netzverluste	kW	919

Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	5.233
Netzverlust	kW	377
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	11.189
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	46.738.633
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	21.370.395
NS	kWh	6.903.275
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	5.345.208
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	4,72

Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2021

Netzverluste		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	988.864
MS/NS	kWh/a	1.576.836
NS	kWh/a	2.779.508

Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2021

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km			59,3		416,4
davon Kabel	km			59,0		410,2
davon Freileitung	km			0,3		6,2
Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	KVA				71,6	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			33.301.057	0	35.424.070
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			27	0	14298
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					16.862
versorgte Fläche	km²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km²			52,0		

Stand 22.03.2022 (CM)