

**Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2022**

Jahreshöchstlast	kW	12.922
Netzverluste	kW	930

<b>Summenlast</b>		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	5.466
Netzverlust	kW	284
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	11.153
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	48.290.866
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	16.644.972
NS	kWh	7.696.427
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	5.152.134
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	5,48

**Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2022**

<b>Netzverluste</b>		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	953.129
MS/NS	kWh/a	1.519.858
NS	kWh/a	2.679.148

**Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2022**

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr	km			59,8		416,4
davon Kabel	km			59,5		410,2
davon Freileitung	km			0,3		6,2
Installierte Umspannerleistung zum 31.12. Vorjahr	KVA				88,7	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			31.341.697	0	35.454.775
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			27	0	14432
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					16.765
versorgte Fläche	km²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km²			52,0		

Stand 22.03.2023 (CM)