


	Gasbeschaffenheit des Netzbetriebes Gas	Stadtwerke Wittenberge 
--	--	---

Gas, das in das Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH eingespeist wird, muss eine bestimmte Gasbeschaffenheit aufweisen.

Die eichrechtlichen Bestimmungen sowie die Einhaltung des DVGW-Regelwerkes – speziell G260 und G685 – müssen eingehalten werden.

Gasbeschaffenheits-Werte (monatlich)

Monat	Hon [kWh/m ³]	Rhon [kg/m ³]	CO ₂ [mol%]
Juni 22	11,258	0,7926	1,457
Mai 22	11,256	0,7444	0,422
April 22	11,443	0,7865	1,154
März 22	11,539	0,7972	1,289
Februar 22	11,549	0,8025	1,422
Januar 22	11,537	0,8033	1,511
Dezember 21	11,503	0,7985	1,331
November 21	11,476	0,7987	1,417
Oktober 21	11,341	0,7741	0,818
September 21	11,211	0,7439	0,331
August 21	11,211	0,7460	0,374
Juli 21	11,249	0,7607	0,791
Juni 21	11,234	0,7432	0,273
Mai 21	11,318	0,7801	1,175
April 21	11,352	0,7823	1,304
März 21	11,417	0,7947	1,575
Februar 21	11,331	0,7775	1,224
Januar 21	11,237	0,7472	0,353
Dezember 20	11,242	0,7437	0,271
November 20	11,241	0,7427	0,239
Oktober 20	11,271	0,7473	0,331
September 20	11,277	0,7844	1,570
August 20	11,280	0,7667	0,806
Juli 20	11,300	0,7862	1,264
Juni 20	11,280	0,7861	1,110
Mai 20	11,399	0,7898	1,247
April 20	11,431	0,7900	1,243
März 20	11,395	0,7903	1,448
Februar 20	11,404	0,7886	1,307