

Veröffentlichung nach StromNZV § 17 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH Jahr 2025

Jahreshöchstlast	kW	12.472
Netzverluste	kW	746

Summenlast		
nicht leistungsgemessener Kunden	kW	5.535
Netzverlust	kW	331
Restlast bei analytischem Verfahren	kW	0

Höchstentnahmelast	kW	10.323
Bezug aus den vorgelagerten Netzebenen	kWh/a	41.582.158
Einspeisung pro Spannungsebene HS/MS	kWh	0
MS	kWh	14.724.619
NS	kWh	7.485.880
Verlustenergie (Mengen)	kWh/a	3.814.801
Verlustenergie (Preise)	ct/kWh	12,40

Veröffentlichung nach StromNEV § 10 der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2025

Netzverluste		
Durchschnittsverluste MS	kWh/a	851.853
MS/NS	kWh/a	1.070.637
NS	kWh/a	1.892.310

Veröffentlichung nach StromNEV § 27 (2) der Stadtwerke Wittenberge GmbH für 2025

Netz- oder Umspannebene		HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Stromkreislänge zum 31.12 Vorjahr	km			59,9		428,0
davon Kabel	km			59,6		392,9
davon Freileitung	km			0,3		5,7
Installierte Umspannerleistung zum 31.12.Vorjahr	KVA				95,0	
Entnommene Jahresarbeit des Vorjahres	kWh			28.873.092	0	35.539.107
Anzahl der Entnahmestellen	Anz.			28	0	14444
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anz.					17.058
versorgte Fläche	km²			7,35		
geographische Fläche des Versorgungsgebietes	km²			60,0		

Stand 30.03.2026 (CM)