GLI Gesellschaft für Labor- und Ingenieurdienstleistungen Prignitz mbH
Zur Karthane 8 - 19322 Wittenberge
Tel.: (0 38 77) 92 58-0 Fax: (0 38 77) 92 58-18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14515-01-00

Prüfbericht

Auftraggeber:	Stadtwerke Wittenberge GmbH Bentwischer Chaussee 1 19322 Wittenberge
Projekt/BV:	Wasserwerk Lindenberg Zapfhahn Waschbecken Werkstatt
Probestellennummer:	12070424NR0011

Auftragsnummer:	26 04 759	**Anzahl der Proben:**	1
Prüfberichtsnummer:	854 - 2026		
Probeneingang:	20.04.2026	**Anlieferung normkonform:**	ja
Analysenzeitraum:	20.04.2026 - 19.05.2026		
Proben-Typ:	Trinkwasser		
Prüfung nach:	TrinkwV vom 20.06.2023		
Probenvorbereitung:	Konservierung / Homogenisierung		
Prüfziel:	umfassende Untersuchung		
Archivierung:	Protokoll		
Gesamtseitenzahl:	4		

Probenahme:	Datum:	20.04.2026 13:50 Uhr
	Ort:	Wasserwerk Lindenberg Zapfhahn Waschbecken Werkstatt
	Probenehmer:	Herr Krause, GLI Prignitz mbH
	Vorschrift:	DIN ISO 5667-5 A 14 (02.11) und DIN EN ISO 19458 K 19 (12.06) Zweck a
	Anlagen:	Prüfbericht AR-26-FR-025700-01 (Eurofins Umwelt Ost GmbH)

GLI Gesellschaft für Labor- und Ingenieurdienstleistungen Prignitz mbH
Zur Karthane 8 · 19322 Wittenberge
Telefon: +49 (0) 3877 / 92 58-0
Telefax: +49 (0) 3877 / 92 58-18

Daniela Steffens
(Laborleiterin)

Wittenberge, 19.05.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht ein Mitarbeiter unseres Labors genommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Der Prüfbericht darf ohne Genehmigung durch die GLI Prignitz mbH, auch auszugsweise, nicht veröffentlicht werden. Die in den Normen angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten. Prüfberichte ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit (N) gekennzeichnet. Bei fehlerhaft/nicht normkonform angelieferten Proben, kann das Prüfergebnis beeinträchtigt sein. Analyse soll lt. Auftraggeber erfolgen.

Prüfberichtsnummer: 854 - 2026
Auftragsnummer: 26 04 759 Wasserwerk Lindenberg
Probennummer: 2880 759 26 Zapfhahn Waschbecken Werkstatt

Ergebnisse vom: 20.04.26

Parameter	Dimension	Messwert	Best. grenze	Grenzwert TrinkwV	nach Vorschrift
Vorortparameter					
Wassertemperatur	° C	10,8	-	-	DIN 38404 C4 (12.76)
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	1009	10	2.790	DIN EN 27888 C8 (11.93)
pH-Wert	-	7,6	-	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523 C5 (04.12)
Sauerstoff	mg/l	7,3	-	-	DIN EN ISO 5814 G22 (03.13)
Trübung	NTU	0,86	0,1	1,0	DIN EN ISO 7027-1 C21 (11.16)
Geruch	-	ohne	-	-	DIN EN 1622 B3 Anl.C (10.06)
Mikrobiologie					
coliforme Keime	1/100 ml	0	-	0	DIN EN ISO 9308-1 K 12 (09.17)
Escherichia coli	1/100 ml	0	-	0	DIN EN ISO 9308-1 K 12 (09.17)
Enterokokken	1/100 ml	0	-	0	DIN EN ISO 7899-2 K 15 (11.00)
Koloniezahl 22 °C*	1/ml	0	-	100*	TrinkwV § 43 Absatz (3)
Koloniezahl 36 °C	1/ml	0	-	100	TrinkwV § 43 Absatz (3)
Kalk-Kohlensäure Parameter					
pH-Wert v. $CaCO_3$-Sättigung	-	7,65	-	6,5 - 9,5	DIN 38404-10 C10 (12.12)
pH-Wert n. $CaCO_3$-Sättigung	-	7,85	-		DIN 38404-10 C10 (12.12)
Δ pH-Wert (20,0°C)	-	0,20	-		DIN 38404-10 C10 (12.12)
Hydrogencarbonat	mmol/l	4,00	0,05		DIN 38409-7 H7 (12.05)
Hydrogencarbonat	mg/l	244	3		DIN 38409-7 H7 (12.05)
Säurekapazität $pH_{4,3}$ vor Ca_2CO_3	mmol/l	4,00	0,05		DIN 38409-7 H7 (12.05)
Säurekapazität $pH_{4,3}$ nach Ca_2CO_3	mmol/l	3,70	0,05		DIN 38409-7 H7 (12.05)
Calcium	mg/l	98,0	2		DIN EN ISO 14911 E34 (12.99)
Kalium	mg/l	5,85	2		DIN EN ISO 14911 E34 (12.99)
Magnesium	mg/l	10,8	2		DIN EN ISO 14911 E34 (12.99)
Gesamthärte	°dH	16,2	0,1		DIN 38409 H6 (N) (01.86)
Calcitlösekapazität	mmol/l	-0,251	-		DIN 38404-10 C10 (12.12)
Calcitlösekapazität	mg/l $CaCO_3$	0,00	-	5	DIN 38404-10 C10 (12.12)
Sättigungsindex (R2)	-	0,51	-		DIN 38404-10 C10 (12.12)
Anlage 2 - zu § 6 Abs. 2 Teil I					
Acrylamid***	mg/l	< 0,000025	0,000025	0,00010	DIN 38413-6 (P6): 2007-02
Benzol	mg/l	< 0,0003	0,0003	0,0010	DIN 38407-9 F9 (05.91) GC-MS
Bor	mg/l	< 0,05	0,05	1,0	DIN 38405-17 D17 (03.81)
Bromat	mg/l	< 0,001	0,001	0,010	DIN EN ISO 15061 D34 (12.01)
Chrom	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,025	DIN EN ISO 15586 E4 (02.04)
Cyanid	mg/l	< 0,005	0,005	0,050	DIN 38405-13 D13 (04.11)
1,2-Dichlorethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,0030	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97) GC-MS
Fluorid	mg/l	0,16	0,1	1,5	DIN EN ISO 10304-1 D20 (07.09)
Nitrat	mg/l	2,05	0,1	50	DIN EN ISO 10304-1 D20 (07.09)
chlor. Pflanzenschutzmittel,gesamt	mg/l	< 0,00003	0,00003	0,0005**	DIN 38407-2 F2 (02.93)
PFAS-20 (Summe)***	mg/l	(n.b.)[1]	0,00001	0,00010	DIN 38407-42 (F42): 2011-03
Quecksilber	mg/l	< 0,0001	0,0001	0,0010	DIN EN ISO 12846 E12 (08.12)
Selen	mg/l	< 0,003	0,003	0,010	DIN 38405-23 D23 (10.94)
Σ Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,010	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97) GC-MS
Uran***	mg/l	0,0001	0,0001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01

GLI Prignitz mbH - Zur Karthane 8 - 19322 Wittenberge

Prüfberichtsnummer: 854 - 2026
Auftragsnummer: 26 04 759 Wasserwerk Lindenberg
Probennummer: 2880 759 26 Zapfhahn Waschbecken Werkstatt

Ergebnisse vom: **20.04.26**

Parameter	Dimension	Messwert	Best. grenze	Grenzwert TrinkwV	nach Vorschrift
Anlage 2 - zu § 6 Abs. 2 Teil II					
Antimon	mg/l	< 0,0015	0,0015	0,0050	DIN 38405-32 D32 (05.00)
Arsen	mg/l	< 0,003	0,003	0,010	DIN EN ISO 15586 E4 (02.04)
Benzo(a)pyren	mg/l	< 0,000003	0,000003	0,000010	DIN 38407-39 F39 (09.11)
Bisphenol A***	mg/l	< 0,0001	0,0001	0,0025	DIN 38407, F 27 (2012-10)
Blei	mg/l	< 0,003	0,003	0,01	DIN EN ISO 15586 E4 (02.04)
Cadmium	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,0030	DIN EN ISO 15586 E4 (02.04)
Epichlorhydrin***	mg/l	< 0,00003	0,00003	0,00010	DIN EN 14207 (P9): 2003-09
Kupfer	mg/l	0,025	0,005	2,0	DIN EN ISO 15586 E4 (02.04)
Nickel	mg/l	< 0,005	0,005	0,020	DIN EN ISO 15586 E4 (02.04)
Nitrit	mg/l	0,08	0,03	0,50****	DIN EN ISO 10304-1 D20 (07.09)
Summe NO_3^- : 50 + NO_2^- : 3	mg/l	0,067	-	1	Berechnung
PAK	mg/l	< 0,00001	0,00001	0,0001	DIN 38407-39 F39 (09.11)
Trihalogenmethane	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,050	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97) GC-MS
Vinylchlorid***	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,00050	DIN 38407-43 (F43): 2014-10
Anlage 3 - zu § 7 Teil I					
Aluminium	mg/l	0,07	0,02	0,200	DIN ISO 10566 E30 (04.99)
Ammonium	mg/l	0,13	0,05	0,50	DIN 38405-5 E5 (10.83)
Chlorid	mg/l	56,6	0,5	250	DIN EN ISO 10304-1 D20 (07.09)
Eisen	mg/l	< 0,02	0,02	0,200	DIN 38406-1 E1 (05.83)
Färbung (436nm)	m^{-1}	0,08	0,05	0,5	DIN EN ISO 7887 C1 (04.12)
Geschmack	-	ohne	-	-	DEV B 1/2 (1971)
Mangan	mg/l	0,05	0,01	0,050	DIN 38406-2 E2 (05.83)
Natrium	mg/l	31,5	2	200	DIN EN ISO 14911 E34 (12.99)
TOC	mg/l	nein		-	
TOC***	mg/l	2,7	1,0	-	DIN EN 1484 (H3): 2019-04
Oxidierbarkeit	mg/l O_2	1,85	1	5,0	DIN EN ISO 8467 H5 (05.95)
Sulfat	mg/l	81,9	0,5	250	DIN EN ISO 10304-1 D20 (07.09)

* 100/ml am Zapfhahn des Verbrauchers, 20/ml nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser, 1.000/ml bei Kleinanlagen zur Eigenversorung (Abnahme pro Tag < 10 m³)
** Grenzwert für Pestizide gesamt, Grenzwert für die einzelnen Pestizide beträgt 0,0001 mg/l (für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid gilt ein Grenzwert von je 0,00003 mg/l)
*** Vergabe als Dienstleistung an EUROFINS Umwelt Ost GmbH, NL Freiberg (Anlage Prüfbericht)
**** am Ausgang des Wasserwerkes gilt ein Grenzwert von 0,10 mg/l
(n.b.)[1] - nicht berechenbar

Bemerkungen: Dieser Prüfbericht wurde an den Landkreis Prignitz - Kreisverwaltung, Fachbereich Gesundheit - weitergeleitet.
Eine Information über die Bewertung der vorliegenden Analysenergebnisse erfolgt durch den Landkreis Prignitz - Kreisverwaltung, Fachbereich Gesundheit.

GLI Prignitz mbH - Zur Karthane 8 - 19322 Wittenberge

Prüfberichtsnummer: 854 - 2026
Auftragsnummer: 26 04 759 Wasserwerk Lindenberg
Probennummer: 2880 759 26 Zapfhahn Waschbecken Werkstatt

Ergebnisse vom: 20.04.2026

Parameter	Dimension	Messwert	Best.-grenze	nach Vorschrift
Einzelwerte LHKW		< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Dichlormethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Monobromdichlormethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
trans-1,2-Dichlorethen	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
cis-1,2-Dichlorethen	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Trichlormethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
1,1,1Trichlorethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Tetrachlormethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
1,2 Dichlorethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Trichlorethen	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Tetrachlorethen	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Dibrommonochlormethan	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Bromoform	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 10301 F4 (08.97)GC-MS
Σ PAK	mg/l	< 0,00001	0,00001	DIN 38407-39 F39 (09.11)
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	< 0,00001	0,00001	DIN 38407-39 F39 (09.11)
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	< 0,00001	0,00001	DIN 38407-39 F39 (09.11)
Benzo(ghi)perylen	mg/l	< 0,00001	0,00001	DIN 38407-39 F39 (09.11)
Indeno(1,2,3c,d)pyren	mg/l	< 0,00001	0,00001	DIN 38407-39 F39 (09.11)

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

GLI Gesellschaft für Labor- und Ingenieurdienstleistungen Prignitz mbH
Zur Karthane 8
19322 Wittenberge

Titel:	**Prüfbericht zu Auftrag 12616210**
EOL Auftragsnummer:	**006-10544-171467**
Prüfberichtsnummer:	**AR-26-FR-025700-01**
Auftragsbezeichnung:	**WW Lindenberg**
Anzahl Proben:	**1**
Probenart:	**Trinkwasser**
Probenahmedatum:	**20.04.2026**
Probenehmer:	**keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt**
Probeneingangsdatum:	**22.04.2026**
Prüfzeitraum:	**22.04.2026 - 04.05.2026**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von Probenbehältnissen, Probenträgern und Nährmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt Ost GmbH.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-26-FR-025700-01.xml
12616210_126058434_LWU_FA

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14081-01-00

Victoria Matthes
Prüfleitung

+49 351 88844689

Digital signiert, 04.05.2026
Victoria Matthes
Prüfleitung

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

Tel. +49 3731 2076 500
Fax +4937312076555
umwelt-freiberg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Thomas Bjelkberg, Axel Ulbricht,
Dr. Sebastian Witjes
Chemnitz HRB 36883
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

				Probenbezeichnung		2880 759 26
				Probenahmedatum/ -zeit		20.04.2026
				EOL Probennummer		005-10544-643287
				Probennummer		126058434
Parameter	**Lab.**	**Akkr.**	**Methode**	**BG**	**Einheit**	
Elemente aus der Originalprobe						
Uran (U)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,0001	mg/l	0,0001
Organische Summenparameter						
TOC	FR	F5	DIN EN 1484 (H3): 2019-04	1,0	mg/l	2,7
LHKW						
Vinylchlorid	FR	F5	DIN 38407-43 (F43): 2014-10	0,5	µg/l	< 0,5
Organische Einzelverbindungen						
Acrylamid	JT/f	NG	DIN 38413-6 (P6): 2007-02	0,025	µg/l	< 0,025
Epichlorhydrin	JT/f	NG	DIN EN 14207 (P9): 2003-09	0,03	µg/l	< 0,03

				Probenbezeichnung		2880 759 26
				Probenahmedatum/ -zeit		20.04.2026
				EOL Probennummer		005-10544-643287
				Probennummer		126058434
Parameter	**Lab.**	**Akkr.**	**Methode**	**BG**	**Einheit**	
PFAS						
Perfluorbutansäure (PFBA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorpentansäure (PFPeA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorhexansäure (PFHxA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorheptansäure (PFHpA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluoroctansäure (PFOA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluornonansäure (PFNA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Summe PFAS 4 Parameter exk. LOQ	AN/f		berechnet		µg/l	(n. b.) [1)]
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluordekansäure (PFDeA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorundekansäure (PFUnA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluorundekansulfonsäure (PFUnS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluordodekansäure (PFDoA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluordodekansulfonsäure (PFDoS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluortridekansäure (PFTrA)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	AN/f	L8	DIN 38407-42 (F42): 2011-03	0,010	µg/l	< 0,010
Summe PFAS (20) exkl. LOQ	AN/f		berechnet		µg/l	(n. b.) [1)]
Sonderanalytik						
Analyse	EXTE/f					siehe Anlage

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen

[1)] nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit EXTE gekennzeichneten Parameter wurden von der External transport provider (N/A, N/A) analysiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Labor für Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Prüflabor D-PL-14586-01-00
Geschäftsführer Dipl.-Chem. C. Prause, Dipl.-Chem. S. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Straße 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/47260, Fax 472629, E-mail info@lwu-lib.de

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Lindenstraße 11
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

Bad Liebenwerda, 04.05.2026

PRÜFBERICHT: PB-2026-00543

Auftraggeber: Eurofins Umwelt Ost GmbH
Projekt: Trinkwasseruntersuchung; Auftrag 12616210 vom 23.04.2026
Probenbezeichnung: Pr.-Nr.: 126058434 / Probenbezeichnung: 2880 759 26
Probennummer: 5868/04/26 **Auftrags-Nummer:** 2026-00528
Probenehmner: Auftraggeber
Eingangsdatum: 24.04.2026
Prüfziel: Untersuchung einer Trinkwasserprobe auf den Gehalt an Bisphenol A
Untersuchungsbeginn: 24.04.2026 **Untersuchungsende:** 28.04.2026

Parameter	Verfahren	Einheit	Ergebnis
Bisphenol A	DIN 38407, F 27 (2012-10)	µg/l	< 0,1

Archivierung: Bericht: 5 Jahre, Rückstellprobe: 0 Jahre

Erläuterungen:

*	Bestimmung durch Nachauftragnehmer	OG	oberer Grenzwert
UG	unterer Grenzwert	n. b.	nicht bestimmbar / nicht berechenbar
n. r.	nicht relevant	WB	ausführender Standort Wittenberg
B	ausführender Standort Bellwitz	§	nicht akkreditiertes Verfahren

Die in den Prüfverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad Liebenwerda erfolgte.

Ohne Genehmigung des Labores für Wasser und Umwelt GmbH darf der Prüfbericht nicht auszugsweise veröffentlicht werden.

Freigabe Prüfleitung

Dr. Tobias Otto
Laborleiter

Freigabe Geschäftsleitung

Dipl.-Chem. Sebastian Prause
Geschäftsführer