Gasbeschaffenheit des Netzbetriebes Gas

Stadtwerke Wittenberge

Gas, das in das Netz der Stadtwerke Wittenberge GmbH eingespeist wird, muss eine bestimmte Gasbeschaffenheit aufweisen.

Die eichrechtlichen Bestimmungen sowie die Einhaltung des DVGW-Regelwerkes – speziell G260 und G685 – müssen eingehalten werden.

Gasbeschaffenheits-Werte (monatlich)

Monat	Hon [kWh/m³]	Rhon [kg/m³]	CO2 [mol%]
Oktober	11,523	0,809	1,502
September 26	11,576	0,812	1,566
August 26	11,510	0,811	1,633
Jul 26	11,467	0,809	1,533
Juni 26	11,508	0,803	1,363
Mai 26	11,517	0,797	1,275
April 26	11,631	0,804	1,318
März 26	11,522	0,801	1,281
Februar 26	11,583	0,810	1,494
Januar 26	11,490	0,800	1,251
Dezember 25	11,541	0,799	1,355
November 25	11,536	0,799	1,279
Oktober 25	11,524	0,802	1,317
September 25	11,471	0,801	1,226
August 25	11,470	0,797	1,288
Juli 25	11,488	0,795	1,375
Juni 25	11,431	0,792	1,259
Mai 25	11,516	0,801	1,333
April 25	11,537	0,804	1,465
März 25	11,504	0,7994	1,428
Februar 25	11,466	0,796	1,359
Jan 25	11,465	0,796	1,339
Dezember 24	11,504	0,796	1,348
November 24	11,489	0,798	1,408
Oktober 24	11,468	0,794	1,252
September 24	11,461	0,793	1,154
August 24	11,409	0,791	1,443
Juli 24	11,431	0,791	1,363
Juni 24	11,447	0,793	1,367